

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющих организаций к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

№ п/п	Дата привлечения к административной ответственности	Лицо, привлеченное к административной ответственности (Юр.лицо/ Долж.Лицо)	ФИО должностного лица	должность	Предмет административного нарушения	Наименование контролирующего органа	Количество выявленных нарушений	Сумма штрафа, руб.	Документ о применении мер административного воздействия			(П.731 п.3-ж. Приказ 882/пр Форма 1.3)			
									наименование	дата	номер	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	мероприятия	дата оплаты	сумма оплаченного штрафа, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03.03.2014 г.	должностное лицо	Губин Р.А.	главный инженер	порядка территории городского поселения Щелково №36/5 от 11.04.2007 г. ответственность пред. Ст. 14 Закона Московской области №161/2004-содержание дворовой территории и объектов благоустройства (ограждение железобетонные блоки) по ул. Институтская д.24	Главное управление Государственного Административно-технического надзора Московской области	1	5000 руб.	постановление по делу об административном правонарушении	03.03.2014 г.	9/1175/28		дворовая территория убрана, железобетонные блоки убраны	12.03.2014	5000 руб.
2	09.06.2014 г.	должностное лицо	Носов А. Г.	генеральный директор	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по 2-му Первомайскому проезду д.13 , фасад, кровля, перекрытие, полы, окна, двери, электрооборудование, система водоснабжения, система канализации, места общего пользования п.4.2.1.1.п.4.6.1.1.п.4.3.1.п.4.4.1.п.4.7.1.п.5.6.1.п.5.8.3.п.3.2.8	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	9	4 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	29.05.2014	3901-8782-38-23-2014/3		Фасад- устранены нарушения, установлены мажки загерметизированы мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплены и восстановлен штукатурный слой, - кровля- укреплены участки стропил, обрешетки и стропильных ног -перекрытие –устранены нарушения на перекрытии, - полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью, просядок, прогибов, уклонов, отдельных выбоин и трещин цементно-песчаного пола, Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено частичное остекления, на дверных коробках заменены частично пораженные гнилью дверные полотна, отремонтирован притвор по периметру коробки, Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены неисправности по изоляции проводов, провессов и оголенных проводов отдельными местами, восстановлено освещение мест общего пользования, Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов, которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура, Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки чугунных трубопроводов, Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и потолке и окрасочного слоя, устранены неисправности нарушенного полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные гнилью половые доски	02.07.2014 г.	4 000,00
3	21.07.2014	должностное лицо	Носов А. Г.	генеральный директор	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по 2-му Центральному проезду д.5 , кровля, стены, козырек над входом п.4.6.1.1.п.4.2.1.1.п.4.2.4.2	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	3	4 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	10.07.2014	3901-11897-38-23-2014		кровля над квартирой №2- восстановлены соединения между элементами, -стены (бревенчатые) – загерметизированы трещины в отдельных бревнах, - восстановлен козырек при входе в квартиры №1 и №2	11.08.2014 г.	4 000,00
4	15.11.2013 г.	юридическое лицо	-	-	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по Гостинному переулку д.3 , фасад, кровля, перекрытие, полы, окна, двери, электрооборудование, система водоснабжения, система канализации, места общего пользования п.4.2.1.1.п.4.6.1.1.п.4.3.1.п.4.4.1.п.4.7.1.п.5.6.1.п.5.8.3.п.3.2.8	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	9	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	08.11.2013	1-38-17332-9-2013/2		Фасад- устранены нарушения, установлены мажки загерметизированы мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплены и восстановлен штукатурный слой, - кровля- укреплены участки стропил, обрешетки и стропильных ног -перекрытие –устранены нарушения на перекрытии, - полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью, просядок, прогибов, уклонов, отдельных выбоин и трещин цементно-песчаного пола, Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено частичное остекления, на дверных коробках заменены частично пораженные гнилью дверные полотна, отремонтирован притвор по периметру коробки, Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены неисправности по изоляции проводов, провессов и оголенных проводов отдельными местами, восстановлено освещение мест общего пользования, Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов, которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура, Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки чугунных трубопроводов, Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и потолке и окрасочного слоя, устранены неисправности нарушенного полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные гнилью половые доски	19.08.2014 г	40 000,00
5		должностное лицо	Носов А. Г.	генеральный директор	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул. Строителей д.17/15 , фасад, кровля, перекрытие, полы, окна, двери, электрооборудование, система водоснабжения, система канализации, места общего пользования п.4.2.1.1.п.4.6.1.1.п.4.3.1.п.4.4.1.п.4.7.1.п.5.6.1.п.5.8.3.п.3.2.8	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	9	4 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	29.05.2014г	3901-8782-38-23-2014/1		Фасад- устранены нарушения, установлены мажки загерметизированы мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплены и восстановлен штукатурный слой, - кровля- укреплены участки стропил, обрешетки и стропильных ног -перекрытие –устранены нарушения на перекрытии, - полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью, просядок, прогибов, уклонов, отдельных выбоин и трещин цементно-песчаного пола, Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено частичное остекления, на дверных коробках заменены частично пораженные гнилью дверные полотна, отремонтирован притвор по периметру коробки, Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены неисправности по изоляции проводов, провессов и оголенных проводов отдельными местами, восстановлено освещение мест общего пользования, Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов, которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура, Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки чугунных трубопроводов, Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и потолке и окрасочного слоя, устранены неисправности нарушенного полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные гнилью половые доски	02.07.2014 г.	4 000,00
6	07.08.2014 г.	юридическое лицо	-	-	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул. Строителей д.14 , фасад, кровля, перекрытие, полы, окна, двери, электрооборудование, система водоснабжения, система канализации, места общего пользования п.4.2.1.1.п.4.6.1.1.п.4.3.1.п.4.4.1.п.4.7.1.п.5.6.1.п.5.8.3.п.3.2.8	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	9	40 000руб	постановление по делу об административном правонарушении	07.08.2014г	3901-18947-38-23-2014		Фасад- устранены нарушения, установлены мажки загерметизированы мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплены и восстановлен штукатурный слой, - кровля- укреплены участки стропил, обрешетки и стропильных ног -перекрытие –устранены нарушения на перекрытии, - полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью, просядок, прогибов, уклонов, отдельных выбоин и трещин цементно-песчаного пола, Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено частичное остекления, на дверных коробках заменены частично	07.10.2014 г.	40 000руб
7	28.02.2014г.	юридическое лицо	-	-	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул.Центральной д.29/10 , фасад, кровля, входные группы, лестничные клетки, окна, двери, п.4.2.1.1.п.4.6.1.1.п.4.8.4.п.2.3.8	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	5	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	21.02.2014г.	1-38-03941-23-2014		Устранены неисправности на кровельном покрытии, устранены неисправности на фасаде, цоколе, лестничной клетке, окнах, дверях, установлен отопительный прибор.	16.07.2014 г.	40 000,00
8	15.11.2013	юридическое лицо	-	-	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул.Центральной д.33/1 , фасад, цоколь, подъезд п.4.2.1.1.п.4.6.1.4.п.3.2.2	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	3	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	08.11.2013	1-38-17332-9-2013/1		Фасад- восстановлен штукатурный слой, -цоколь- восстановлен штукатурный слой, -подъезд 2 восстановлен штукатурный слой,	04.09.2014	40 000,00

9	29.05.2014г.	должностное лицо	Носов А. Г.	генеральный директор	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул. Центральная д.71/11 , фасад; кровля, перекрытие лопы, окна, двери, электрооборудование, система водоснабжение, система канализации, места общего пользования п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.4.3.1,п.4.4.1,п.4.7.1,п.5.6.1,п.5.8.3,п.3.2.8	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	9	4 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	21.05.2014г.	39 ОГ-8782-38-23-2014/2	Фасад- устранены нарушения, установлены мажоритированы мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплены и восстановлены штукатурный слой, - кровля- укреплены участки стропил и стропильных ног- перекрытие –устранены нарушения на перекрытии, - полы – устранены нарушения в отдельных местах пораженных гилью, просадок, прогибов, уклонов, отдельных выбоин и трещин цементно-песчаного пола, Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено частичное остекления, на дверных коробках заменены частично пораженные гилью дверные полотна, отремонтирован притвор по периметру коробки, Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены неисправности по изоляции проводов, проводов и оголенных проводов отдельных местами, восстановлено освещение мест общего пользования, Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов, которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура, Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки чугунных трубопроводов, Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и потолке и окрасочного слоя, устранены неисправности нарушенного половое покрытие на лестничных клетках заменены пораженные гилью половые доски	02.07.2014 г.	4 000,00
10	01.03.2013 г.	юридическое лицо	-	-	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул. Строителей д.13 , кровля, - п.4.6.1.23	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	1	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	22.02.2013 г.	3-00960-2013/1	Кровля- удалена наледь с кровли жилого дома	04.09.2014 г.	40 000,00
11	27.03.2014 г.	юридическое лицо	-	-	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул. Школьная д.22/26 , фасад; балконной плиты кв.65, цоколь лопы п.4.24.2.15, п.4.6.1.1, п.4.2.1.4, п.4.8.5	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	3	45 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	1-38-06469-23-2014	Устранено разрушения балконной плиты кв. №65, Цоколь зашпаклеван и оштукатурен в местах разрушения, покрашен окраску цоколя. Полы на лестничных площадках отремонтированы	16.07.2014 г.	45 000,00	
12	01.03.2013	должностное лицо	Губин Р.А.	главный инженер	В ходе проведения внеплановой выездной проверки Щелковской городской прокуратуры Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. кровля п.4.6.1.23 по ул. Парковая д.21/20	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	1	5 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	22.02.2013 г	3-00960-2013/2	Произведена очистка кровли от снега и наледи.	05.02.2014	5 000,00
13	21.02.2014г.	должностное лицо	Носов А. Г.	генеральный директор	Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммунал. № 170 от 29.09.2003г.; по ул. Жуковского д.3 , - горячее и холодное водоснабжение п.2.4, - светильники п.5.6.1, -мусор п.4.1,15;	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	3	4 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	14.02.2014г.	1-38-03179-23-2014	Устранены неисправности холодного и горячего водоснабжения, закреплена светильники, заменены плафоны, заменена изоляция, убран мусор в техническом подвале	12.03.2014	4 000,00
14	07.02.2014г	юридическое лицо	-	-	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. Остекление, отопительные приборы, снег на козырьке, начисление МОИ по ул. Институтская д. 25 а	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	4	50 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	29.01.2014 г.	1-38-23797-9-2013	На лестничных клетках установлены регистры, восстановлено остекление в два контура, козырьки над подъездом очищены от снега. Начисления за жилищно-коммунальные услуги освещение на МОИ произведен перерасчет.	12.03.2014	50 000,00
15	17.12.2013г.	юридическое лицо	-	-	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. Кровля п.4.6.1.1, строительный мусор п.4.6.1.18, теплоизоляция п.4.6.1.26, вентиляционные каналы п.4.6.1.1 по ул. Ленина д.1	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	4	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	06.12.2013г.	1-38-19166-9-2013	Кровля отремонтирована, теплоизоляция восстановлена, вентиляционные каналы восстановлены.	10.01.2014 г.	40 000,00
16	25.09.2014г.	должностное лицо	Губин Р.А.	главный инженер	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. Кровля п.4.6.1.1, построние предметы ,строительный мусор п.3.1, теплоизоляции п.5.2.22, ремонт подъезда п.3.2.8, лестниц п.4.8.1, крыльца п.4.8.10, цоколь п.4.2.1.4 по ул. Ленина д.1	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	7	4 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	25.09.2014г.	39ОГ 20068-38-23-2014	выполнен косметический ремонт подъезда, -выполнен ремонт лестниц, - выполнен ремонт пола п.1-3 подъезда отдельными местами , - выполнен ремонт крылец входа в подъезды, в п.1-3 , - отремонтирован цоколь здания	14.10.2014 г.	4 000,00
17	18.10.2013	Юридическое лицо	-	-	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. Балконные плиты в кв. 13,15,19,21,23 п.4.2.4.2 по ул. Ленина д.12	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	1	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	26.07.2013	1-38-10056-9-2013	Балконные плиты отремонтированы.	19.08.2014 г.	40 000,00
18	20.02.2014г.	Юридическое лицо	-	-	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. Лестничная клетка п.3.2.2, строительные конструкции п.3.2.8, трубопровод п.5.6.12, наладка инженерных сетей п.2.6,7 по ул. Стефановского д.3	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	4	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	28.02.2014г.	1-38-00713-23-2014	Лестничная клетка отремонтирована, заменен поврежденный трубопровод центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, проведена наладка и изоляция инженерных систем	16.07.2014 г.	40 000,00
19	31.07.2013 г.	Юридическое лицо	-	-	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденным Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 29.09.2003 г. не исправное состояние балконной плиты и открытая металлической арматуры в квартире №65 п.4.2.4.2, цоколь здания не защищен от увлажнения и обрастания мхом отдельными местами в районе п.4 п.4.2.1.4 -не надлежащее состояние полов, выявлены отдельные участки пола с отслоившимся и разрушенными керамическими плитками п.4.8.5, по улице ул. Ниоковский д.3	Государственная Жилищная инспекция Московской обл.	3	40 000,00	постановление по делу об административном правонарушении	30.08.2013 г.	1-38-11119-9-2013	Балконная плита отремонтирована, отремонтирован и окрашен цоколь, отремонтирован пол на лестничных клетках	29.05.2014	40 000,00